

# Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7

	MWh	Deckungs- anteil DA	Erneuerbarer Anteil RER	Pflicht- anteil PA	Erfüllungs- grad EG
<b>Wärmenetzeinspeisung gesamt</b>	<b>8.305</b>				
aus Kraft-Wärme-Kopplung:	3.266	39%			
hiervon aus fossilen Brennstoffen	3.266	39%			
hiervon aus Erdgas	3.266	39%		50%	79%
hiervon aus Kohle				50%	
hiervon aus Heizöl				50%	
hiervon aus fester/flüssiger Biomasse			100%	50%	
hiervon aus Biogas/Biomethan			100%	30%	
hiervon aus Abfall			50%	50%	
hiervon aus Altholz			90%	50%	
aus sonstigen Wärmeerzeugern:	5.039	61%			
aus Biomassekesseln			100%	50%	
aus Abfall			50%	50%	
aus Elektrokesseln			42%		
aus Abwärme (Direktnutzung)				50%	
aus Abwärme mit Wärmepumpe:				50%	
hiervon aus Abwärme					
hiervon aus Antriebsstrom			42%		
aus Umweltwärme/Geothermie mit Wärmepumpe:				50%	
hiervon aus Umweltwärme/Geothermie			100%		
hiervon aus Antriebsstrom			42%		
Solarstrahlung			100%	15%	
Tiefengeothermie			100%	50%	
aus Erdgaskesseln	5.039	61%			
aus Heizölkesseln					
<b>insgesamt aus erneuerbaren Energien</b>			<b>0 %</b>		
<b>Erfüllungsgrad der Fernwärme EG<sub>FW</sub></b>					<b>79%</b>

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt?

**NEIN**

Name des Wärmenetzbetreibers

Stadwerke Landsberg KU

Name des Wärmenetzes

Fernwärme "Mittelschule Landsberg Weststadt"

Zeitraum der Datenbasis

Istdaten 2020-2022

Diese Bescheinigung ist gültig bis

13.04.2033

13.04.2033

*i.v.*

Datum

Unterschrift Wärmenetzbetreiber

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde von BISR Beratende Ingenieure Michael Schwarz und Martin Reuter GbR durchgeführt.

13.04.2023

AGFW-Gutachter Nr. 388

Dipl.-Kfm. (Univ) Dipl.-Ing. (FH)

Martin Reuter

*M. Reuter*

Datum

Unterschrift Gutachter

**B I S R**  
Beratende Ingenieure  
Michael Schwarz &  
Martin Reuter GbR