

Bescheinigung

Informationen zur Energetischen Qualität nach FFVAV und AVBFernwärmeV

ausgestellt für das Abrechnungsjahr

2023

Energiemix 2022:	
aus Kraft-Wärme-Kopplung:	
hiervon aus fossilen Brennstoffen	
hiervon aus Erdgas	40%
hiervon aus Kohle	
hiervon aus Heizöl	
hiervon aus fester/flüssiger Biomasse	
hiervon aus Biogas/Biomethan	
aus sonstigen Wärmeerzeugern:	
aus Biomassekesseln	
Abwärme	
Solarstrahlung	
Tiefengeothermie	
aus Wärmepumpen / Elektrokesseln	
hiervon aus erneuerbaren Energien	
aus Erdgaskesseln	60%
aus Heizölkesseln	
insgesamt aus erneuerbaren Energien	0%

Treibhausgasemissionsfaktor nach FW 309-1	175 kg _{CO2eq} /MWh _{Wärme}
Primärenergiefaktor nach FW 309-1	1,08
Wärmenetzverluste 2022	129 MWh/a

Name des Wärmenetzbetreibers

Stadtwerte Landsberg KU

Name des Wärmenetzes

Fernwärme "Altstadt Lechstraße"

13.04.2023

Datum

i.V. 

Unterschrift Wärmenetzbetreiber

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde von BISR Beratende Ingenieure Michael Schwarz und Martin Reuter GbR durchgeführt.

13.04.2023

AGFW-Gutachter Nr. 388
Dipl.-Kfm. (Univ) Dipl.-Ing. (FH)
Martin Reuter



Datum

Unterschrift Gutachter

B I S R
Beratende Ingenieure
Michael Schwarz &
Martin Reuter GbR