

# BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach  
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem  
**Fernwärme "Katharinen-Carée"**

Betreiber  
**Stadtwerke Landsberg KU**

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungsnetz  
folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor:

**fP nach § 22 Absatz 2, GEG** **0,25**

Berechnet nach FW 309-1:2023

**fP nach § 22 Absatz 3, GEG** **0,20**

nach Kappung und EE-Bonus (nach GEG zu verwenden)

Emissionsfaktor CO<sub>2</sub>-Äquivalent:

**fCO<sub>2</sub>eq. nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG** **29 g/kWh**

Berechnet nach FW 309-1:2023

Datenbasis: Planjahr

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 30.03.2030

Ausgestellt am 30.03.2023 von

AGFW-Gutachter Nr. FW609-388  
Dipl.-Kfm. (Univ)  
Dipl.-Ing. (FH)  
Martin Reuter



B I S R  
Beratende Ingenieure  
Michael Schwarz &  
Martin Reuter GbR